

# 飲料水 水質検査成績書



第 10221474 (1/1)  
令和04年12月13日

売木村役場 産業課 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2  
一般財団法人 中部公衆医学研究所  
理事長 西澤 良斉  
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和04年11月29日付ご依頼の検査結果が  
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春  
検査担当者 松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和04年11月29日 9:15	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	売木村簡易水道		
採水地点	軒川 役場		
採水者	大井	(所属)	産業課
種別	給水	(気温) 13 ℃	(水温) 11 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	アン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.11 mg/L	適合
5	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.017 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
8	ジブromokロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.019 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L	適合
12	ブromोजクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0015 mg/L	適合
13	ブromホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.3 mg/L	適合
16	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
17	pH値	5.8-8.6	7.0	適合
18	味	異常でないこと	異常なし	適合
19	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
20	色度	5度以下	1度	適合
21	濁度	2度以下	0.1度	適合
	- 以下余白 -			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。  
備考2: 検査項目の「\*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水 水質検査成績書



第 10221475 (1/1)  
令和04年12月13日

売木村役場 産業課 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2  
一般財団法人 中部公衆医学研究所  
理事長 西澤 良希  
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和04年11月29日付ご依頼の検査結果が  
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春  
検査担当者 松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和04年11月29日 9:40	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	売木村簡易水道		
採水地点	岩倉 福祉センター		
採水者	大井	(所属)	産業課
種別	給水	(気温) 13℃	(水温) 10℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	アン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.11 mg/L	適合
5	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.0094 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.009 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.009 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.2 mg/L	適合
16	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
17	pH 値	5.8-8.6	6.8	適合
18	味	異常でないこと	異常なし	適合
19	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
20	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
21	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	- 以下余白 -			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。  
備考2: 検査項目の「\*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。