# 飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10221654　(1/1)
令和04年12月26日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良吉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和04年12月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和04年12月20日 9:30 | （前日） 雪 | （当日） 晴 |
| 採水場所 | 売木村簡易水道 | | |
| 採水地点 | 軒川　役場 | | |
| 採水者 | 大井 | （所属） 産業課 | |
| 種別 | 給水 | （気温）-0.5 ℃ | （水温）6 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 1.1 mg/L | 適合 |
| 4 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.5 mg/L | 適合 |
| 5 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 6.9 | 適合 |
| 6 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 7 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 8 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 9 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1未満 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10221655　(1/1)
令和04年12月26日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和04年12月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和04年12月20日 9:50 | (前日) 雪 | (当日) 晴 |
| 採水場所 | 売木村簡易水道 | | |
| 採水地点 | 岩倉　福祉センター | | |
| 採水者 | 大井 | (所属) 産業課 | |
| 種別 | 給水 | (気温) -1 ℃ | (水温) 5 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 2 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 2.0 mg/L | 適合 |
| 4 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.5 mg/L | 適合 |
| 5 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 6.8 | 適合 |
| 6 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 7 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 8 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 9 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1未満 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。