

飲料水 水質検査成績書



第 10211831 (1/1)
令和04年02月14日

売木村役場 産業課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良彦
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和04年02月03日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和04年02月03日 9:20 (前日) 雪 (当日) 曇
採水場所	売木村簡易水道
採水地点	岩倉 福祉センター
採水者	大井 (所属) 産業課
種別	給水 (気温) -6 °C (水温) 3 °C

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	アン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.08 mg/L	適合
5	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.0023 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.049 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.6 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
18	pH 値	5.8-8.6	6.8	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	— 以下余白 —			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 10211830 (1/1)
令和04年02月14日

売木村役場 産業課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和04年02月03日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和04年02月03日 9:00 (前日) 雪 (当日) 曇
採水場所	売木村簡易水道
採水地点	軒川 役場
採水者	大井 (所属) 産業課
種別	給水 (気温) -6 °C (水温) 4 °C

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	アン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
5	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.0028 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
18	pH値	5.8-8.6	7.3	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色度	5度以下	1未満度	適合
22	濁度	2度以下	0.1未満度	適合
	— 以下余白 —			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。