飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10232249　(1/1)
令和06年04月01日

売木村役場 住民課　様

下伊那郡売木村役場 受付 -6. 4. -4 住民第　号

令和06年03月26日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年03月26日 8:30	（前日） 雨	（当日） 雨
採水場所	売木村簡易水道		
採水地点	軒川　役場		
採水者	岡野	（所属） 住民課	
種別	給水	（気温） 4.9 ℃	（水温） 0.7 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
4	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	6.9	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	2 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10232250　(1/1)
令和06年04月01日

売木村役場 住民課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年03月26日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年03月26日 9:00	（前日） 雨	（当日） 雨
採水場所	売木村簡易水道		
採水地点	消防団 小枝詰所		
採水者	岡野	（所属） 住民課	
種別	給水	（気温） 4.9 ℃	（水温） 0.8 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.2 mg/L	適合
4	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	6.7	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。