飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10212171　(1/1)
令和04年03月29日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和04年03月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和04年03月24日 10:30　(前日) 雨　(当日) 晴
採水場所	売木村簡易水道
採水地点	軒川　役場
採水者	大井　(所属) 産業課
種別	給水　(気温) 8.4 ℃　(水温) 7 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.1 mg/L	適合
4	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	6.5	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10212172　(1/1)
令和04年03月29日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和04年03月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和04年03月24日　10:50　（前日）　雨　（当日）　晴
採水場所	売木村簡易水道
採水地点	岩倉　福祉センター
採水者	大井　（所属）　産業課
種別	給水　（気温）8.4 ℃　（水温）6 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.4 mg/L	適合
4	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	5.9	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	2 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.5 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。