飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 12230022　(1/1)
令和05年04月26日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月13日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月13日 9:40	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所			
採水地点	岩倉ﾀﾞﾑｷｬﾝﾌﾟ場		
採水者	渡邉高好	(所属) 産業課	
種別		(気温) 10 ℃	(水温) ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	2 ｺ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
4	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	9.8	不適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 12230023　(1/1)
令和05年04月26日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良吾
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月13日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月13日 9:00	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所			
採水地点	新総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ		
採水者	渡邉高好	(所属) 産業課	
種別		(気温) 10 ℃	(水温) ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.5 mg/L	適合
4	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	6.1	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。