飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10230323　(1/1)
令和05年05月30日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年05月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年05月23日　10:30　（前日）雨　（当日）曇
採水場所	売木村簡易水道
採水地点	軒川　役場
採水者	大井　（所属）住民課
種別	給水　（気温）18.7 ℃　（水温）14 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.17 mg/L	適合
5	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2 mg/L	適合
16	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
17	ｐＨ値	5.8－8.6	7.2	適合
18	味	異常でないこと	異常なし	適合
19	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
20	色度	5 度 以下	3 度	適合
21	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10230324　(1/1)
令和05年05月30日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良者
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年05月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年05月23日 11:00　(前日) 雨　(当日) 曇
採水場所	売木村簡易水道
採水地点	岩倉　福祉センター
採水者	大井　(所属) 住民課
種別	給水　(気温) 18.7 ℃　(水温) 14 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.09 mg/L	適合
5	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.0046 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.005 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.8 mg/L	適合
16	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
17	ｐＨ値	5.8－8.6	6.9	適合
18	味	異常でないこと	異常なし	適合
19	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
20	色度	5 度 以下	1 度	適合
21	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230130　(1/1)
令和05年05月30日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年05月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年05月23日 10:10	(前日) 雨	(当日) 曇
採水場所	売木簡易水道		
採水地点	軒川水源		
採水者	大井	(所属) 住民課	
種別	原水	(気温) 13 ℃	(水温) ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) *	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230131　(1/1)
令和05年05月30日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年05月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年05月23日 10:40	(前日) 雨	(当日) 曇
採水場所	売木村簡易水道		
採水地点	岩倉水源		
採水者	大井	(所属) 住民課	
種別	原水	(気温) 13 ℃	(水温) ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。