飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10230711　(1/1)
令和05年08月07日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春,佐々木俊司,中島奈穂

採水日時	令和05年07月25日 10:30	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	売木村簡易水道		
採水地点	軒川　役場		
採水者	大井	（所属） 住民課	
種別	給水	（気温） 27 ℃	（水温） 23 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.3 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.7	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	2 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10230712　(1/1)
令和05年08月07日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良吉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月25日 9:30	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	売木村簡易水道		
採水地点	岩倉　福祉センター		
採水者	大井	（所属） 住民課	
種別	給水	（気温） 25 ℃	（水温） 23 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.4 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	7.0	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.2 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17230215　(1/1)
令和05年08月07日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月25日 10:00	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	売木簡易水道		
採水地点	軒川水源		
採水者	大井	（所属） 住民課	
種別	原水	（気温） 25 ℃	（水温） 22 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ） ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17230216　(1/1)
令和05年08月07日

売木村役場 産業課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月25日 9:40	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	売木村簡易水道		
採水地点	岩倉水源		
採水者	大井	(所属) 住民課	
種別	原水	(気温) 25 ℃	(水温) 21 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ） ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 ｺ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。